



RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY

OZNACZENIA

TK+K – tuleja PE z kohnierzem stalowym
 RO – rura ochronna PCWdz160mm

UWAGA:

Przy przejściach rurociągów przez ściany wieżowców, przestrzeń pomiędzy ścianką zewnętrzną rury wodociągowej, a wewnętrzną rury osłonowej uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających ŁU4 - 8 ogniw

• **PROJFT.**

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY

w Zielonej Górze

OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Armii Ludowej w Zielonej Górze"

ADRES Zielona Góra woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Władysława IV bud. 16

STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA	SKALA	1:50
PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO	instalacyjno-inżynieryjne 75/777Zg	2017-05	RYS. NR	16
SPRAWDZIŁ. UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA	instalacyjno-inżynieryjne 86/87Zg	2017-05	EGZ. NR	