



OZNACZENIA	
ZP	-Zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/20mm
RO	-rura ochronna PCWdz75mm
Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową	

### • PROJEKT •

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY  
w Zielonej Górze

OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Armii Ludowej w Zielonej Górze"

ADRES Zielona Góra woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Braniborska 22a

STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA	SKALA
PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO			1:50
SPRAWDZIL. UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA			RYS. NR 5
	instalacyjno-inżynieryjne 75/777Z/g			EGZ. NR
	instalacyjno-inżynieryjne 86/87Z/g			