



| OZNACZENIA | |
|------------|--|
| ZP | -zawór kulowy Ø25mm |
| W | -wodomierz wody zimnej - istniejący |
| ZAS | -zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm |
| R | -redukcja Ø25/20mm |
| RO | -rura ochronna PCWdz75mm |
| | Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|
| • PROJEKT • | | ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY | |
| | | w Zielonej Górze | |
| OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Armii Ludowej w Zielonej Górze" | | | |
| ADRES | | Zielona Góra woj. lubuskie | |
| NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Braniborska 17 | | | |
| STADIUM | PBW | BRANŻA | SANITARNA |
| PROJEKTOWAL. UPRAWNIEŃ | inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/777Z/g | SKALA | 1:50 |
| SPRAWDZIL. UPRAWNIEŃ | mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/87Z/g | RYS. NR | 6 |
| | | EGZ. NR | |