



NS-HK-AI.530.26.1.2016.8

Zielona Góra, 29 lutego 2016 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), § 17 ust. 1 pkt 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL – LMiP – 219/2016 z dnia 19.02.2016 r. oraz OL – LBŚ – 219/2016 z dnia 22.02.2016 r. próbki wody pobranej dnia 17.02.2016 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS – HK – ZG – 189/16, z wodociągu publicznego o produkcji <math><100\text{ m}^3/\text{d}</math> w Zielonej Górze – Stożne, administrowanego przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o., 65 – 120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a, w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody informuje, że analiza w/w próbki wykazała, że **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na przekroczenie mętności (1,5 NTU przy najwyższej dopuszczalnej wartości 1 NTU).**

W związku z powyższym, **zobowiązuję Prezydenta Miasta Zielona Góra** do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę, odpowiadającą wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Ponadto, **w terminie do dnia 04.03.2016 r.**, proszę o wyjaśnienie, jakie zostaną podjęte działania naprawcze, celem uzyskania dobrej jakości wody w w/w urządzeniu wodociągowym oraz przedstawienie wyniku badania jakości wody, wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w powyższej sprawie. Proszę także o informacje, czy i w jaki sposób mieszkańcy zostali o jakości wody z w/w ujęcia.

Jednocześnie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego Zielona Góra – Stożne.**

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań wody nr OL – LMiP – 219/2016 z dnia 19.02.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań wody nr OL – LBS – 219/2016 z dnia 22.02.2016 r.
3. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS – HK – ZG – 21/2016 z dnia 17.02.2016 r.

Otrzymuje:

1. Prezydent Miasta Zielona Góra (bez załączników)
ul. Podgórna 22
65 – 424 Zielona Góra
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 110a
65 – 120 Zielona Góra
2. HŻ w/m

Osoba do kontaktu: *Natalia Mielnik*
tel. 683254671 do 75 (wewn. 234)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Tomasz Janik
dr n. med. Tomasz Janik