

Rzut parteru skala 1:100

ZESTAWIENIE:
Nadproża strunobetonowe:
NSB 71 120 - 2 szt.
NSB 71 180 - 10 szt.
NSB 71 210 - 2 szt.

Układ dobowo-wyciągowy wentylacji z rekuperacją ciepła
W pomieszczeniach biurowych, warsztacie automatyków, warsztacie elektryków
PRANA 200G - 6szt.
Objętość wym. powietrza - 25*35m³h
Zużycie energii 7-32 kWh + dogrzewanie 55W/h http://ecoventeam.com/
Hydrant wewnętrzny węglowy HS2 z węzłem pokładowym 15m. Wymiary hydrantu w mm. szer. 420 wys. 540 gł. 175.
UWAGA !!! Hydrant należy montować na takiej wysokości aby zawór hydrantowy był umieszczony na wysokości 1350mm od poziomu podłogi. Dopuszczalne są odchyłki tego wymiaru w zakresie +/- 100mm.

Drabina wylazowa Cynoline - materiał - aluminium anodowane
z zabezpieczeniem wejścia i jednostronnym przejściem nad atyką. Stopki systemowe
podpierające drabinę mocowane do bloku fundamentu.
Wysokość wejścia 5,66 m. http://www.cynoline.pl/

pion wentylacji grawitacyjnej z wentylatorem kanałowym
załączonym razem z oświetleniem - łącznie 5 kompl.

LEGENDA:

- obszar opracowania
- ściany istniejące
- ściany projektowane/ zamurowania
- wyburzenia + demontaż stolarki
- ściany projektowane, lekkie GK

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
1	2	3	4
1	Pok. biurowy	Płytki ceramiczne	12.18
2	Pok. pomiar	Płytki ceramiczne	12.30
3	Pok. Z-cy Kier.	Płytki ceramiczne	12.18
4	Pok. Kierownika	Płytki ceramiczne	15.94
5	Komunikacja	Płytki ceramiczne	30.40
6	Magazyn	Pos. betonowa	48.98
7	Warsztat automat.	Istn. pos. Lastrico	34.34
8	Warsztat elektr.	Istn. pos. Lastrico	71.30
9	Szatnia brudna	Płytki ceramiczne	12.81
10	Pralnia	Płytki ceramiczne	6.42
11	WC	Płytki ceramiczne	3.05
12	Łaźnia	Płytki ceramiczne	12.82
13	Szatnia czysta	Płytki ceramiczne	8.34
14	Pok. śniadani	Płytki ceramiczne	12.15
15	Pom. techn.	Płytki ceramiczne	5.5
16	Pom. gosp.	Płytki ceramiczne	2.75
Razem			301.5

ZESTAWIENIE SUFITÓW PODWIESZONYCH

Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
1	2	3	4
1	Pok. biurowy	ROCKFON KORAL 600x600	12.18
2	Pok. pomiar	ROCKFON KORAL 600x600	12.30
3	Pok. Z-cy Kier.	ROCKFON KORAL 600x600	12.18
4	Pok. Kierownika	ROCKFON KORAL 600x600	15.94
5	Komunikacja	ROCKFON KORAL 600x600	30.40
9	Szatnia brudna	ROCKFON KORAL 600x600	12.81
10	Pralnia	ROCKFON KORAL 600x600	6.42
11	WC	ROCKFON KORAL 600x600	3.05
12	Łaźnia	ROCKFON KORAL 600x600	12.82
13	Szatnia czysta	ROCKFON KORAL 600x600	8.34
14	Pok. śniadani	ROCKFON KORAL 600x600	12.15
Razem			138.6

OZNACZENIA

PRZEWÓD PH90 DO PRZYCIŚNIKA WYŁĄCZNIKA P.POŻ.

INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

OPRAWA AWARYJNA CNBOP AWEX HWM/3,2W/B HWM/3,2W/B (with transparent cover) (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 360 lm, 4.3 W)

OPRAWA AWARYJNA CNBOP AWEX LVPC_1W_B LVPC_1W_B (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 149 lm, 2.3 W)

OPRAWA 300031.00103 4423_3 LUGSTAR SPOT LB LED pt 1400 840 IP44 (1049 lm; 12.5 W)

OPRAWA 300031.00105 4421_3 LUGSTAR SPOT LB LED pt 2600 840 IP44 (1901 lm; 20.5 W)

OPRAWA 300061.00002 3361 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 PT 4500 840 (3700 lm; 37.0 W)

OPRAWA 300061.00150 4040 LUGCLASSIC LB LED PLX PT 600 840 (4350 lm; 39.0 W)

OPRAWA 300090.00053 3963 ATLANTYK LB LED 840 11500 GEN2 (10005 lm; 77.0 W)

OPRAWA 300091.00074 4261_1 RAYLUX LB LED IP20 600 (3050 lm; 28.0 W)

OPRAWA LED ZEWNĘTRZNA NAŚCIENNA IP65 20W

OPRAWA AWARYJNA AWEX EXIT M 3W 1h jednozadaniowa + grzałka HTR-25

OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA AWEX EXIT M 1W 1h jednozadaniowa + piktogram WE

OPRAWA AWEX EXIT M 1W 1h jednozadaniowa + piktogram WE

OPRAWA AWEX EXIT M 1W 1h jednozadaniowa + piktogram WE

OPRAWA AWEX EXIT M 1W 1h jednozadaniowa + piktogram WE

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA GŁÓWNA, II KLASA IZOLACYJNOŚCI

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA, LOKALNA, II KLASA IZOLACYJNOŚCI

INSTALACJA PROWADZONA POD TYNKIEM ORAZ W KORYTACH KABLOWYCH W SUFITACH PODWIESZONYCH

Investor:
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

Biurowie projektów :
"ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO"
Pracownia Projektowa s.c.
65-240 Zielona Góra
ul. Akademicka 15
tel.: (69) 320 27 65
k.: 605 891 473
e-mail: biuro@gig.pl

Investycja: Przebudowa części budynku reagentów na terenie SUW w Zawadzie.
Zielona Góra ul. Zawada-Kożuchowska
dz. nr 1210/1, 53/12 obręb 0057, Zielona Góra

Projektant:
inż. Andrzej Wrotkowski
opr. arch.-bud. 182/76/ZG

Opracowanie:
mgr inż. Marek Wrotkowski

Inst. elektryczna:
mgr inż. Marek Wrotkowski

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA

Skala: 1:100
Data: 05.2018
Brand: E
Nr projektu: PW
Stadium: 8.0.E

Niniejszy rysunek oraz rozwiązanie w nim zawarte są własnością gpr ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO P.P.s.c. i mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela jest to własność Urzędu o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 8.02.2004 r. 1094).