

Rzut parteru skala 1:100

ZESTAWIENIE:
Nadproża strunobetonowe:
NSB 71 120-2 szt.
NSB 71 150-10 szt.
NSB 71 180-10 szt.
NSB 71 210-2 szt.

Układ dolotowo-wyciągowy wentylacji z rekuperacją ciepła
W pomieszczeniach biurowych, warsztacie automatyków, warsztacie elektryków
PRANA 200G - 6szt.
Objętość wym. powietrza - 25-135m³/h
Zużycie energii 7-32 W/h + dogrzewanie 55W/h <http://ecoventteam.com/>
Hydrant wewnętrzny wężowy HS2 z węzłem półstycznym dł. 15m. Wymiary hydrantu w mm: szer. 420Wys. 540Gł. 175.
UWAGA !!! Hydrant należy montować na takiej wysokości aby zawór hydrantowy był umieszczony na wysokości 1350mm od poziomu podłogi. Dopuszczalna się odchyłki tego wymiaru w zakresie +/- 100mm.

Drabina wylazowa Crynoline - materiał -aluminium anodowane
z zabezpieczeniem wejścia i jednostronnym przejściem nad atyką. Stopki systemowe
podporające drabinę mocowane do bloku fundamentu.
Wysokość wejścia 5.66 m. <http://www.crynoline.pl/>

zależnym razem z oświetleniem-łącznie 5 kompl.

LEGENDA:

- obszar opracowania
- ściany istniejące
- ściany projektowane/ zamurowania
- wyburzenia i demontaż stolarki
- ściany projektowane, lekkie GK

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m2]
1	Pok. brygadzysty	Płytki ceramiczne	12.18
2	Pok. pomiar	Płytki ceramiczne	12.30
3	Pok. Z-oy Kier.	Płytki ceramiczne	12.18
4	Pok. Kierownika	Płytki ceramiczne	15.94
5	Komunikacja	Płytki ceramiczne	30.40
6	Magazyn	Pos. betonowa	48.98
7	Warsztat automat.	Istn. pos. Lastrico	34.34
8	Warsztat elektr.	Istn. pos. Lastrico	71.30
9	Szatkina brudna	Płytki ceramiczne	12.81
10	Pralnia	Płytki ceramiczne	6.42
11	WC	Płytki ceramiczne	3.05
12	Łazienka	Płytki ceramiczne	12.82
13	Szatkina czysta	Płytki ceramiczne	8.34
14	Pok. śniadań	Płytki ceramiczne	12.15
15	Pom. techn.	Płytki ceramiczne	5.5
16	Pom. gosp.	Płytki ceramiczne	2.75
Razem			301.5

ZESTAWIENIE SUFITÓW PODWIESZONYCH

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał sufitu	Powierzchnia [m2]
1	Pok. brygadzysty	ROCKFON KORAL 600x600	12.18
2	Pok. pomiar	ROCKFON KORAL 600x600	12.30
3	Pok. Z-oy Kier.	ROCKFON KORAL 600x600	12.18
4	Pok. Kierownika	ROCKFON KORAL 600x600	15.94
5	Komunikacja	ROCKFON KORAL 600x600	30.40
9	Szatkina brudna	ROCKFON KORAL 600x600	12.81
10	Pralnia	ROCKFON KORAL 600x600	6.42
11	WC	ROCKFON KORAL 600x600	3.05
12	Łazienka	ROCKFON KORAL 600x600	12.82
13	Szatkina czysta	ROCKFON KORAL 600x600	8.34
14	Pok. śniadań	ROCKFON KORAL 600x600	12.15
Razem			138.6

OZNACZENIA

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH JEDNOFAZOWYCH / TECHNOLOGICZNA
INSTALACJA SIECI DEDYKOWANEJ 230VAC

GNIAZDO 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE W RAMCE WIELOKROTNEJ
2 x GNIAZDO 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE W RAMCE WIELOKROTNEJ
- STANOWISKO INFORMATYCZNE

SZAFKA DYSTRYBUCYJNA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (LAN+TEL) 800x800 STOJĄCA 24U
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA GŁÓWNA, II KLASA IZOLACYJNOŚCI
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA, LOKALNA, II KLASA IZOLACYJNOŚCI
ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA
CENTRALA SYGNALIZACJI WŁAMANIA



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, typu ADAMOW 1x gniazdo 32A,
1x gniazdo 16A, 4x gniazdo 230V IP44 wyposażona w zabezpieczenia

Po belce toru jezdnego porusza się będzie
wciągarka o napędzie ręcznym.

- lampa bakteriobójcza ULTRAFIOL typ NBVE 60 N
wymiary: 1190x215x145 mm
Napięcie zasilania 230 V 50 Hz
Pobór mocy 115 VA
Element emitujący promieniowanie UV-C 2x55 W
- pralka wirnikowa z wirówką RAVANSON XPB680-TP
Zasilanie 230-240 V 50/60 Hz moc - 550W o wym.
71x43x83cm - szt. 2
- Układ dolotowo-wyciągowy wentylacji z rekuperacją ciepła
W pomieszczeniach biurowych, warsztacie automatyków, warsztacie elektryków
PRANA 200G - 6szt.
Objętość wym. powietrza - 25-135m³/h
Zużycie energii 7-32 W/h + dogrzewanie 55W/h
- jednostka wewnętrzna pompy ciepła 3,65kW/400VAC

Investor:
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

Biurowie projektów :
gig "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO"
Pracownia Projektowa s.c.
65-240 Zielona Góra
ul. Akademicka 15
tel.: (68) 320 27 65
k.: 605 891 473
e-mail: biuro@gig.pl

Investycja: Przebudowa części budynku reagentów na terenie SUW w Zawadzie.
Zielona Góra ul. Zawada-Kożuchowska
dz. nr 1210/1, 53/12 obręb 0057, Zielona Góra

Projektant:
inż. Andrzej Wrotkowski
opr. arch.-bud. 182/76/ZG

Opracowanie:
mgr inż. Marek Wrotkowski

Inst. elektryczne:
mgr inż. Marek Wrotkowski

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Skala: 1:100
Data: 05.2018
Branża: E
Nr projektu: PW
Stadium: 9.0.E
Nr rysunku: 9.0.E

Niniejszy rysunek oraz rozliczanie w nim zawarte są własnością gpr"ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO" P.s.c., ich powielanie lub przekazywanie
inym osobom bez zgody właściciela jest karalnym naruszeniem praw autorskich (Dz.Ust. z 24.2.1994r.).