

Ściana w osi "A" skala 1:50

Zadaszenie nad rampą $F=60m^2$ (pow. netto)
 Poliwęglan krystaliczny trapezowy 210/35 gr. 1.2mm
 na istniejącej podkonstrukcji stalowej
 wzmocnionej dodatkowymi dwoma żebrami
 z ceownika C120

Okno do demontażu.
Ściana do zamurowania

Wlot/wylot rekuperatora
PRANA 200C

Drabina wylazowa Crynoline
alumiiniowa z zabezpieczeniem wejścia
Wysokość wejścia 5.66 m.

$$\pm 0.00 = 75.46 \text{ m n.p.m.}$$

Inwestor: "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

Biuro projektów : **gJg** "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO"
Pracownia Projektowa s.c

Inwestycja
Remont i ocieplenie części budynku reagentów na terenie SUW w Zawadzie.
Zielona Góra ul. Zawada-Kożuchowska, obręb 57, dz. nr 1210/1, 53/12

Projektant	mgr inż. arch. Grażyna Gielarowska
Architektura	upr. arch.-bud. 5/79/ZG
	podpis

Projektant	mgr inż. Jan Gielarowski upr. konstr.-bud. 93/76/ZG	
Konstrukcja		podpis

	mgr inż. Robert Chyliński	
Konstrukcja		podpis
Tytuł rysownika		

Widok ściany zewnętrznej w osi "A".
Dodatkowe elementy mocowania istn. ścian do słupów żelbetowych

Skala: 1:50	Data: 05.2018	Branza: K	Nr projektu:	Stadium: PW	Nr rysunku: 9.0.K
----------------	------------------	--------------	--------------	----------------	----------------------

Niniejszy rysunek oraz rozwiązania w nim zawarte są własnością ggj ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO P.P.s.c. Ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez zgody właściciela jest łamaniem Ustawy o prawie autorskim (Dz.Ust.nr24.p.83 z 1994r.).

Balustrada h=110cm ze stali nierdzewnej polerowanej A304 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym VSG 3.3.1.

Montaż balustrady – podłogowy na rampie i boczny na projektowanych schodach. Producent: Q-reling, typ Q-line

Tafla szklana, rampa - 1120x820x7mm szt. 11 + 790x820x7mm szt. 1; schody - 3 elementy wymiary wg. stanu po wykonaniu schodów.