


TE 2/2019

dot. warunki techniczne przyłączenia do zasilania instalacji i systemów SCADA na OŚ Łęzyca

- I. Stanowisko czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych
 1. Instalację elektryczną obiektu zasilić z rozdzielni głównej RG NN z wolnego pola rozdzielni, w którym zabudować rozłącznik bezpiecznikowy.
 2. Instalację AKPiA podłączyć światłowodowo do istniejącej sieci SCADA w budynku BOT.
 3. Sterowniki PLC AKPiA zastosować kompatybilne z już istniejącymi.
 4. Istniejącą aplikację SCADA rozbudować o proces technologiczny projektowanego obiektu.
 5. Zaprojektować instalację kontroli dostępu i monitoringu video. Dostęp do wszystkich wejść zaprojektować w oparciu o elektroniczne karty dostępu, kompatybilne z istniejącym systemem w ZWiK(Siemens). Na ścianie budynku zaprojektować kamerę video skierowaną na punkt rozładowania urobku do ssuwni instalacji.



Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg
Data: 16.01.2019
Miejscowość: Łęzyca
Miejscowość: Motowidło

Załącznik: - plan istniejących obiektów OŚ Łęzyca



X BOT

X budynek RG NN

Leżyca

Leżyca

Leżyca

Leżyca

Leżyca

Leżyca