

Pierścień dystansowy betonowy
Ø652 (h=80;60;100mm)

Zwężka betonowa B45 W8
Ø1200 (h=320;620mm)

Kręgi betonowe B45 W8
Ø1200 (h=250;500;1000mm)

Klamry złączowe z pręta
pełnego stalowego Ø32mm
w otulinie tworzywowej

Betonowe dno studzienki B45 W8
Ø1200 (h=650;750;950mm)

Kineta B15

Wkładki studzienne

Wkłádki studzienne

Podkład z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm
 Podsypka z piasku gr. 10 cm

RZUT

Technical drawing of a roof cross-section. It shows a sloped roof structure with a hatched base. A vertical section line is labeled 'Rz I'.

Pierścień dystansowy betonowy
Ø652 (h=80;60;100mm)

Zwężka betonowa B45 W8
Ø1200 (h=320;620mm)

Kręgi betonowe B45 W8
Ø1200 (h=250;500;1000mm)

Wkłádki studzienne

Grunt wokół rury spadowej
dokładnie zagęścić

kaskadowego)

Podkład z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm
 Podsypka z piasku gr. 10 cm

URZĄD MIASTA
Zielona Góra

STUDZIENKA REWIZYJNA

Rysunek powtarzalny

ESKO p.s.c. ul. Sikorskiego 10, 85-454 Zielona Góra tel. (88) 451-45-86, fax (88) 451-45-85 e-mail: sekretariat@esko.org.pl		ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. 	
Inwestor:		"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 A, 65-120 Zielona Góra	
Zadanie inwestycyjne:		"Odciążenie kanatu ogólnospławnego ko300 zlokalizowanego w ul. Dzikiej"	
Obiekt:		KANAL OGÓLNOŚPLAWNY DN300	
Adres obiektu:		działka nr 85, 102/1, 48 - obręb 19 ZIELONA GÓRA	
Stadium projektu:		PROJEKT BUDOWLANY	
Bransz:		TECHNOLOGICZNA	
Typół rysunku:		STUDZIENKA BETONOWA D=1200 mm	
Imię i nazwisko:		Numer uprawnień:	1493/ZG specjalność: instalacyjna
Projektował:		mgr inż. Andrzej Baczmański	
Sprawdził:		mgr inż. Bożena Markowska	
		162000/GW specjalność: instalacyjna	
		10.2017r.	