

34/FZ/2022

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 19 342, faks: (+48) 68 45 19 340
strona internetowa: www.zwik.zgora.pl
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

2. Nazwa postępowania: „Dostawa koagulantu – wodnego roztworu chlorku żelaza (III) do uzdatniania wody pitnej”.

3. Numer i tryb postępowania: 34/FZ/2022, przetarg nieograniczony

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy koagulantu - wodnego roztworu chlorku żelaza (III) do uzdatniania wody pitnej w ilości **1000 ton**, dostarczanego sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych drogą e-mailową – **do Wydziału Produkcji Wody, ul. Zawada – Kożuchowska 35, 66-001 Zielona Góra.**

Wymagania techniczne:

- żelazo ogólne - $13,4 \pm 0,6\%$
- żelazo (Fe^{2+}) - max. 0,3 %
- kwas wolny (HCl) - max. 3%
- chlorki - $27 \pm 1\%$
- gęstość (20°C) - $1,44 \pm 0,06 \text{ g/cm}^3$
- pH - mniejsze niż 1

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 24312122-5 – Chlorek żelazowy.

5. W wyznaczonym terminie złożono n/w ofertę:

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena jednostkowa sprzedaży netto/tonę (zł)
1	Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police	830,00 zł

6. Z postępowania wykluczono 0 Wykonawców:

7. W postępowaniu odrzucono 0 ofert.

8. Wynik postępowania:

Wybrano ofertę nr 1:

Wykonawca: **Kemipol Sp. z o.o.**

Adres: 72-010 Police, ul. Kuźnicka 6

Cena jednostkowa sprzedaży netto: 830,00 zł/tonę

z up. PREZESA ZARZĄDU

Marcin Góral
Główny Księgowy

Zielona Góra, 06.07.2022 r.

.....
Podpis