



Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przeglądów oraz czyszczenie separatorów i osadników zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

24/FZ/2024

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów oraz czyszczenie separatorów i osadników zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Czyszczenie układów podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwianiem odpadów (ok. 904 m³).
2. Przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania (63 szt.),
3. Przegląd budowlany układu podczyszczania (63 szt.),

Wykaz urządzeń i objętości wraz z ich lokalizacją znajduje się w załączniku do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - „Wykaz i opis urządzeń wraz z ich lokalizacją”

I. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem w/w zadania obejmuje:

1. wzrokową kontrolę zewnętrznej instalacji,
2. sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych,
3. kontrola drożności przepływu ścieków,
4. usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach – osadnik i separator,
kody odpadów:
 - 13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwodnienia olejów w separatorach;
 - 13 05 02* - szlamy z odwodnienia olejów w separatorach;
 - 13 05 06* - olej z odwodnienia olejów w separatorach;
 - 13 05 07* - zaolejona woda z odwodnienia olejów w separatorach;
 - 13 05 08* - mieszanka odpadów z piaskowników i z odwodnienia olejów w separatorach;
5. płukanie i mycie urządzeń i części ruchomych,
6. kontrola części betonowych i stalowych w zakresie uszkodzeń itp.,



7. napełnianie separatorów wodą,
8. sprawdzenie poprawności działania układu,
9. transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów,
10. dokonanie odpowiednich wpisów w książce eksploatacyjnej układu,
11. sporządzenie i dostarczenie protokołów przeglądów budowlanych układów podczyszczania.

II. Wymagania do wykonania zamówienia.

1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie usługi oraz osób postronnych.
2. Transport odpadów do neutralizacji substancji uznanych za niebezpieczne za pomocą specjalistycznego pojazdu.
3. Możliwość czyszczenia układów, gdzie odległość pomiędzy układem podczyszczania ścieków a autem wynosi maksymalnie do 50 mb.
4. Przekazanie odpadów do zakładów zajmujących się ich utylizacją oraz przekazanie Zamawiającemu kart odpadów lub oświadczenia o unieszkodliwieniu odpadów na własnej instalacji w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Uporządkowanie terenu wokół separatorów i osadników po wykonaniu prac;
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wpisów w Książce eksploatacji separatorów substancji ropopochodnych, potwierdzających wykonanie usługi.
7. Wykonawca zobowiązuje się do założenia książek eksploatacji separatorów dla 8 nowych urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu z jednodniowym wyprzedzeniem wykaz czyszczonych urządzeń. Wykaz wyczyszczonych urządzeń, na których zakończyły się prace Wykonawca przedłoży w kolejnym dniu roboczym.
9. Zamawiający ma prawo kontroli jakości wykonywanych usług oraz sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa a także wykonania badań ścieków deszczowych po każdym wykonaniu czyszczenia.
10. Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał informacje na temat nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądu urządzeń.
11. Powierzone do wykonania prace składające się na przedmiot zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę, jego sprzętem i narzędziami, z zachowaniem zasad BHP i PPOŻ.