



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa modułu do hakowca typu cysterna

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

38/FZ/2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. modułu do hakowca typu cysterna

DANE TECHNICZNE – WYMAGANE PARAMETRY MINIMALNE
Cysterna-hakowiec pod urządzenie KP7 o poj.3.0 m ³
Izolowana pianką lub styropianem min.50 mm
Cysterna jednokomorowa z przegrodą
Rok produkcji – fabrycznie nowy – min.2023 max.2024
Właz komory min.ø450 max. ø500, pokrywa z zaworem odpowietrzającym zamykana na kłódkę
Rura spustowa DN 65, połączona z kolektorem zbiorczym zamontowanym w szafce
Kolektor do dystrybucji wody z 2 kurkami spustowymi 3/4" lub 1" i złączem strażackim Storz 75 umieszczony w zamykanej skrzynce z tyłu modułu
Drabinka umożliwiająca dostęp do włazu i zamknięcia
Rama ocynkowana z nogami podporowymi odstawczymi
Przekrój eliptyczny lub okrągły cysterny
Materiał stal nierdzewna wg DIN 1.4301, mazerowana
Gwarancja podstawowa - min. 12 miesięcy
Gwarancja na wady ocynku - min. 12 miesięcy
Dostawa modułu do siedziby Zamawiającego w Zielonej Górze
Serwis producenta mobilny w okresie gwarancji
Świadectwo PZH