



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zgora.pl; www.zwik.zgora.pl
Adres E PUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
Adres do E-DORĘCZEŃ: AE:PL-96893-66039-SBSFD-22
NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakładowy 147 564 000,00 zł

Zielona Góra, 23.01.2025 r.

FZ.261.2.1.2025

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr FZ.261.2.2025 pn.: „Dostawa wodomierzy”

Działając na podstawie § 29 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 21.01.2025 r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wodomierzy” Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1:

Zamawiający określił wymóg, iż dostarczone wodomierze mają mieć możliwość montażu modułu Cyble. Takie wymaganie praktycznie w całości ogranicza konkurencyjność w postępowaniu ponieważ takie rozwiązanie oferuje tylko jeden producent, tj. firma ITRON.

Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości dostawy rozwiązania równoważnego i zmianę zapisów SWZ, poprzez zniesienie wymagania możliwości montażu modułu Cyble na możliwość montażu innego modułu radiowego kompatybilnego z dostarczonym wodomierzem.

Odpowiedź:

Parametr dotyczący możliwości montażu modułu Cyble na wodomierzach wynika z tego, że Zamawiający ma wdrożony system zdalnego odczytu TEMETRA, który współpracuje tylko i wyłącznie z tymi modułami. W związku z tym jest to wymaganie niezbędne.

z up. PREZESA ZARZĄDU

Marcin Zóral
Główny Księgowy

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej przez Kierownika Zamawiającego)