



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Załącznik nr 1 do Projektu Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie przeglądów oraz czyszczenie separatorów i osadników zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

FZ.261.26.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów oraz czyszczenie separatorów i osadników zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Czyszczenie układów podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwianiem odpadów (ok. 904 m³).
2. Przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania (63 szt.),
3. Przegląd budowlany układu podczyszczania (63 szt.),

Wykaz urządzeń i objętości wraz z ich lokalizacją znajduje się w **załączniku do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia** - „Wykaz i opis urządzeń wraz z ich lokalizacją”.

I. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem w/w zadania obejmuje:

1. wzrokową kontrolę zewnętrznej instalacji,
2. sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych,
3. kontrola drożności przepływu ścieków,
4. usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach – osadnik i separator,
kody odpadów:
 - 13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwodnienia olejów w separatorach;
 - 13 05 02* - szlamy z odwodnienia olejów w separatorach;
 - 13 05 06* - olej z odwodnienia olejów w separatorach;
 - 13 05 07* - zaolejona woda z odwodnienia olejów w separatorach;
 - 13 05 08* - mieszanka odpadów z piaskowników i z odwodnienia olejów w separatorach;
5. płukanie i mycie urządzeń i części ruchomych,
6. kontrola części betonowych i stalowych w zakresie uszkodzeń itp.,
7. napełnianie separatorów wodą,
8. sprawdzenie poprawności działania układu,



“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

9. transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów,
10. dokonanie odpowiednich wpisów w książce eksploatacyjnej układu,
11. sporządzenie i dostarczenie protokołów przeglądów budowlanych układów podczyszczania.

II. Wymagania do wykonania zamówienia.

1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie usługi oraz osób postronnych.
2. Transport odpadów do neutralizacji substancji uznanych za niebezpieczne za pomocą specjalistycznego pojazdu.
3. Możliwość czyszczenia układów, gdzie odległość pomiędzy układem podczyszczania ścieków a autem wynosi maksymalnie do 50 mb.
4. Odbiorca odpadów powinien być wpisany do bazy danych o odpadach (BDO) – w zakresie wytwarzania odpadów.
5. Przekazanie odpadów do specjalistycznych firm posiadających stosowne zezwolenia na utylizację oraz dostarczenie Zamawiającemu kart przekazania odpadów lub oświadczenia o unieszkodliwieniu odpadów ma własnej instalacji najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wpisów w Książce eksploatacji separatorów substancji ropopochodnych, potwierdzających wykonanie usługi.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu budowlanego wszystkich układów podczyszczania oraz sporządzenia i dostarczenia protokołów przeglądów budowlanych układów podczyszczania.
8. Uporządkowanie terenu wokół separatorów i osadników po wykonaniu prac;
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu z jednodniowym wyprzedzeniem wykaz czyszczonych urządzeń. Wykaz wyczyszczonych urządzeń na których zakończyły się prace wykonawca przedłoży w kolejnym dniu roboczym.
10. Zamawiający ma prawo kontroli jakości wykonywanych usług oraz sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa a także wykonania badań ścieków deszczowych po każdym wykonaniu czyszczenia.
11. Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał informacje na temat nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądu urządzeń.
12. Przed złożeniem Oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Przy braku wizji lokalnej przed złożeniem oferty, wszelkie konsekwencje wynikłe z powyższego ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca w Ofercie przedstawia cenę za 1 m³, która zawiera koszt przeglądu eksploatacyjnego, przeglądu budowlanego, czyszczenia, transportu i unieszkodliwienia odpadów.
14. Usługa traktowana będzie za wykonaną w momencie podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru prac i będzie to przesłanką do wystawienia faktury.
15. Termin realizacji do **11.07.2025** r.
16. Powierzone do wykonania prace składające się na przedmiot zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę, jego sprzętem i narzędziami, z zachowaniem zasad BHP i PPOŻ.
17. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.