



ROK ZAŁOŻENIA: 1875
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

FZ.261.48.2025
(Nr postępowania)

Zielona Góra, 05.12.2025 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

NIP: 1040000159,

REGON: 978093091

KRS 0000211506 - Sąd Rejonowy Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy KRS

E-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.zwik.zgora.pl

Tel. (68) 451 93 42, (68) 451 93 07

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Regulamin udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej - www.zwik.zgora.pl

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

INFORMACJE O SPOSOBIE UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami jest udostępniona na stronie internetowej „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. - www.zwik.zgora.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ulicach: Drzonków-Przytulna, Drzonków-Przyjazna, Drzonków-Miła, Drzonków-Pogodna, Drzonków-Przyjemna i Drzonków-Radosna w Zielonej Górze. Inwestycja przewidziana jest w większości na działkach będących własnością Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, a także dz.nr 291/1 Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przytok oraz na terenie nieruchomości stanowiącej własność prywatną (dz. nr 964).

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC-U litych, klasy „S”, SDR34, 8 kN/m², łączonych na uszczelki gumowe, o średnicach Ø 200 x 5,9 mm i łącznej długości około

1653,45 m oraz $\varnothing$ 160 x 4,7 mm i łącznej długości około 382,20 m;

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE-HD klasy PE100 SDR11 PN16 (w przypadku technologii bezwykopowej z rur PE klasy PE100 RC trójwarstwowych lub dwuwarstwowych, SDR 11, PN16) o średnicy $\varnothing$ 110 x 10 mm i łącznej długości około 526,10 m;
- kompletną tłocznię ścieków wraz z monitoringiem i instalacją odbiorczą doprowadzoną do miejsca zgodnego z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. warunkami przyłączenia nr 922/2024/OD4/ZR2 z dnia 15.01.2024 r.

Przejście rurociągów przez ściany zbiornika tłoczni należy wykonać stosując łańcuchy uszczelniające.

Uwaga:

- rurociąg tłoczny ze stali nierdzewnej należy wyprowadzić przez ścianę na zewnątrz (poza tłocznię ścieków);
 - rurociągi i urządzenia należy zamontować w tłoczni ścieków poza światłem otworów rewizyjnych $\varnothing$ 800 mm celem zapewnienia funkcjonalności otworów;
 - w ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować do stropu dwa komplety zawiesi z wielokrążkami (do podnoszenia pomp);
 - w ramach zamówienia należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu do Wydziału Sieci Wod-Kan rezerwową pompę do ścieków (1 szt.) oraz aluminiowy podest/drabinkę, umożliwiającą dostęp do urządzeń i króćców położonych wyżej w tłoczni ścieków;
- montaż filtrów podłazowych węglowych w studniach kanalizacyjnych na długości około 250 m istniejącego kanału w ul. Drzonków-Przytulnej oraz w studni rozprężnej – 12 szt.

Uwaga:

na ww. istniejących studniach kanalizacyjnych nie należy wymieniać włazów żeliwnych na nowe.

Liczba projektowanych studni kanalizacyjnych:

- 55 studni rewizyjnych betonowych o średnicy $\varnothing$ 1000 mm, 12 studni rewizyjnych betonowych o średnicy $\varnothing$ 1200 mm, 5 studni inspekcyjnych tworzywowych o średnicy $\varnothing$ 600 mm;
- Studnie 1000 i $\varnothing$ 1200 mm wykonać z gotowych elementów betonowych klasy C45/45 (B45), z prefabrykowanym dnem i posadzić na fundamencie betonowym, a jako przykrycie zastosować zwężki redukcyjne (uwaga: wyjątek stanowi studnia S1, gdzie należy zastosować płytę pokrywową oraz zamontować na odpływie zastawkę z przyłączy w wykonaniu ze stali nierdzewnej wraz z wyprowadzeniem obudowy stałej ponad płytę pokrywową i montażem skrzynki do zasuw) z włazami żeliwnymi $\varnothing$ 600 mm typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000. Połączenie rur PVC ze studniami należy wykonać jako szczelne, stosując tuleje murowe dla rur PVC osadzone w ścianach studni.
- 2 studnie czyszczakowe o średnicy $\varnothing$ 1200 mm oraz 1 studnia o średnicy $\varnothing$ 1200 mm z układem napowietrzająco-odpowietrzającym. Studnie winny być wykonane z gotowych elementów betonowych klasy C45/45 (B45) i z prefabrykowanym dnem. Studnie posadzić na fundamencie betonowym, a ich przykrycie stanowić będą płyty pokrywowe z włazami żeliwnymi $\varnothing$ 600 mm typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000. Połączenie rury PE ze studniami należy wykonać poprzez osadzone fabrycznie bezciśnieniowe przejścia szczelne.
- 1 studnia odwodnieniowa o średnicy $\varnothing$ 1000 mm, z gotowych elementów betonowych klasy

C45/45 (B45), z prefabrykowanym dnem oraz osadzonym fabrycznie bezciśnieniowym przejściem szczelnym dla rury PE. Studnię posadzić na fundamencie betonowym, a jej przykrycie stanowić będzie zwężka redukcyjna z włączem żeliwnym Ø600 mm typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000.

- 1 studnia rozprężna tworzywowa Ø1000 mm ze zwężką, teleskopowym adapterem do włączów i włączem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 oraz filtrem podwłazowym węglowym. Studnię rozprężną należy zamontować w miejscu dotychczasowej studni rozprężnej, którą należy usunąć z terenu budowy, oczyścić i przekazać protokolarnie do siedziby Zamawiającego.

Odgałęzienia wykonane do granic nieruchomości należy zaślepić korkami PVC.

Projektowane zagłębienie rurociągów sieci kanalizacyjnej i odgałęzień: 1,14 m ÷ 4,27 m względem terenu istniejącego. Roboty montażowe należy prowadzić w wykopach odwodnionych, a w cenie oferty należy uwzględnić koszty ewentualnej wymiany, wywozu i utylizacji gruntu nie nadającego się do zasypywania wykopów, a także koszty odwodnienia wykopów w przypadku pojawienia się wody gruntowej lub opadowej. Zgodnie z informacjami zawartymi w opinii geotechnicznej, w podłożu badanego terenu do głębokości 1,50 - 4,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody podziemnej, a na głębokości 1,0 - 3,0 m p.p.t. wystąpiły lokalne sączenia. Sposób odwodnienia wykopów: za pomocą igłofiltrów lub bezpośrednio z wykopu w zależności od poziomu i intensywności napływu.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać w wykopach otwartych umocnionych stosując poprzecznie rozparte szalunki lub wypraski. Rurociągi należy układać przeciwnie do kierunku spływu ścieków, na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zastosowaniem warstwy ochronnej (obsypki) i zasypki wstępnej do wysokości 50 cm (po zagęszczeniu) ponad wierzch rurociągu. Wykonanie podsypki, warstwy ochronnej przewodu i zasypki wstępnej wykonać z materiału piaszczystego, przepuszczalnego i niewiążącego.

Wymagane połączenie rur i kształtek PE: poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe z zastosowaniem kształtek PE100, SDR 11, PN16 doczołowych wtryskowych lub elektrooporowych o kątach nie większych niż 45 stopni. Nie dopuszcza się kształtek segmentowych oraz skręcanych zaciskowych.

Wykonane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej należy przedstawić do przeglądu technicznego przed zasypaniem i poddać wodnym próbom szczelności. W przypadku zastosowania technologii bezwykopowej, przed wykonaniem przewiertu należy zweryfikować przekopami próbnymi lokalizację i rzędne istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanego rurociągu. Przed wykonaniem przewiertu sterowanego przygotowany i zgrzany rurociąg należy przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do przeglądu.

Studnie należy odpowiednio wyregulować do poziomu istniejącego terenu. W terenie nieutwardzonym włązy na studniach należy obetonować betonem klasy min. C16/20 (B-20) i grubości 15 cm, w kwadracie o wymiarach co najmniej: 1,0 m x 1,0 m x wys. 0,15 m. W studniach włączowych odległość od wierzchu włązu do pierwszego stopnia złączowego winna

wynosić nie więcej niż 0,55 m.

Zasuwu na sieci kanalizacyjnej należy oznaczyć tabliczkami orientacyjnymi w kolorze brązowym zamontowanymi na słupkach stalowych ocynkowanych DN 1½ cala. Skrzynki zasuw należy odpowiednio wyregulować do poziomu istniejącego terenu i zabezpieczyć poprzez obetonowanie betonem klasy min. C16/20 (B-20) w polu o wymiarach: 0,50 x 0,50 x wys. 0,12 m.

Uwaga:

- w ramach zamówienia należy przeprowadzić na terenie działek nr 938 i 914 wycinkę kolidujących drzew (46 szt.) i krzewów (350 m²) wraz z wywiezieniem z terenu budowy i uzyskaniem protokołu przekazania drewna, zgodnie z treścią pisma Prezydenta Miasta Zielona Góra nr DZ-UD.7212.1.62.2024.IB z dnia 16.04.2024 r. oraz decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego nr DW.II.7124.92.2024 z dnia 20.06.2024 r. (bez poniesienia kosztów opłaty administracyjnej za usunięcie drzew i krzewów, która została uiszczona przez Zamawiającego);
- przedmiot zamówienia należy wykonać zapewniając w maksymalnym stopniu dojazd mieszkańców do posesji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w pkt 4 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 Instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45231400-5 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym

potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że:

- a) wykonali z należytą starannością **w ciągu ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie **minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnych (w tym co najmniej jedną wykonaną wraz z tłoczną ścieków), każda o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100).**

Powyższe należy wykazać na **zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.**

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia.**

- b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- **kierownikiem budowy, posiadającym:**

- ✓ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- ✓ co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonawstwie sieci wod-kan, w tym dotyczące minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków oraz minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem technologii bezwykopowej,
- ✓ aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.

- **co najmniej jedną osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w wykonawstwie przy zgrzewaniu rur z PE i posiadającą aktualne uprawnienia do zgrzewania rur PE.**

Powyższe należy wykazać na **zał. nr 4 do SIWZ – Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.**

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że:

- a) **posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100);**

Powyższe należy wykazać poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Powyższe należy wykazać poprzez złożenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §18 „Regulaminu udzielania zamówień”.

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Dokumenty składające się na ofertę.

1) **Wypełniony i podpisany „Formularz Oferty”,** z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ.

2) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** o zamówienie zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień”, z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców)

3) **Dowód wniesienia wadium**

4) **Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,** sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku baz danych prowadzonych w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

- 5) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** - z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - zał. nr 3 do SIWZ.
- 6) Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia**.
- 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - **zał. nr 4 do SIWZ**.
- 8) **Informacja banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- 9) **Polisa ubezpieczeniowa** lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
- 10) **Aktualne upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy** (upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy, co wynika z dokumentu rejestrowego). Osoba upoważniona nie może sama podpisać swojego upoważnienia.
- 11) **Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (w oryginale)** - jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

WYMAGANE WADIUM

Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości **28 000,00 zł**, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100, z dopiskiem „Przetarg nieograniczony - FZ.261.48.2025 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z odgałęzieniami do granic posesji w ulicach: Drzonków-Przytulna, Drzonków-Przyjazna, Drzonków-Miła, Drzonków-Pogodna, Drzonków-Przyjemna i Drzonków-Radosna w Zielonej Górze - wadium”.

Zgodnie z § 37 ust.5 Regulaminu wadium może być wnoszone w niżej podanych formach:

- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto **Santander Bank Polska nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733**.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.

KRYTERIA OCENY OFERT i ich znaczenie wyrażone w procentach - Cena - 100%

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 60 dni licząc od daty otwarcia ofert.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do dnia 30.09.2026 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty przygotowane w powyższy sposób prosimy dostarczać na adres:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a

do dnia 22.12.2025 r. do godz. 11⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2025 r. o godz. 11¹⁵ w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna nr 105 (I piętro).

**ZATWIERDZAM
PROKURENT
/DYREKTOR GENERALNY**

Marcin Wawrzynski

Kierownik Zamawiającego