

FZ.261.3.2026

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A, 65-120 Zielona Góra
2. Nazwa postępowania: Dostawa wodomierzy
3. Numer i tryb postępowania: FZ.261.3.2026, przetarg nieograniczony
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy o n/w parametrach:

Lp.	Opis	Ilość (szt.)
1	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN15, Q3 = 2,5 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1, L 190 mm, PN16, IP68	1200
2	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN15, Q3 = 2,5 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1 (dop. z redukcją), L 130 mm, PN16, IP68	600
3	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN20, Q3 = 4,0 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1 (dop. z redukcją), L 190 mm, PN16, IP68	70
4	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN25, Q3 = 6,3 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1 1/4, L 260 mm, PN16, IP68	30
5	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN32, Q3 = 10 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G1 1/2, L 260 mm, PN16, IP68	60
6	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN40, Q3 = 16 m3/h, R >= 160, możliwość montażu modułu Cyble, gwint króćca G2, L 300 mm, PN16, IP68	40
7	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN50, Q3 = 25 m3/h, R >= 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 270 mm, PN16, IP68	40
8	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN50, Q3 = 25 m3/h, R >= 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 300 mm, PN16, IP68	2
9	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN65, Q3 = 40 m3/h, R >= 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 300 mm, PN16, IP68	10
10	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN80, Q3 = 63 m3/h, R >= 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 300 mm, PN16, IP68	2
11	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN100, Q3 = 100 m3/h, R >= 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 350 mm, PN16, IP68	2
12	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej, DN150, Q3 = 160 m3/h, R >= 315, możliwość montażu modułu Cyble, kołnierz, L 500 mm, PN16, IP68	1

5. W wyznaczonym terminie złożono n/w oferty:

Numer oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Łączna cena sprzedaży netto	Punktacja
1	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „CIEŚLA” Jagna Cieśła-Zadorożna ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn	687 424,00 zł	100,00 pkt
2	PPHU GROWO Tomasz Wierciński ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin	674 788,00 zł	Oferta odrzucona

6. Z postępowania wykluczono 1 Wykonawcę.

Zamawiający na mocy § 18 ust.2 pkt 4) „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. wykluczył z postępowania n/w Wykonawcę: PPHU GROWO Tomasz Wierciński, ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie.

7. W postępowaniu odrzucono 1 ofertę.

Zamawiający na podstawie § 76 ust.1 pkt 5) „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez PPHU GROWO Tomasz Wierciński, ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin, ponieważ została ona złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wybór oferty:

Wybrano ofertę nr 1:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CIEŚLA” Jagna Cieśła-Zadorożna

Adres: ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn

Łączna cena sprzedaży netto: 687 424,00 zł

Zielona Góra, 05.02.2026 r.

PROKURENT
/DYREKTOR GENERALNY

Marcin Wawrzynski

.....
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej