



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Nr postępowania: FZ.261.35.2026

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej powyżej 130 000 euro

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania Zamówień
przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

**REMONT RĘKAWEM KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Ø800 MM WRAZ
Z REMONTEM 11 SZT. STUDNI BETONOWYCH METODĄ CHEMII BUDOWLANEJ
W UL. KRĘTEJ W ZIELONEJ GÓRZE**

Zielona Góra, 11.09.2026 r.

Zatwierdził:

PROKURENT
/DYREKTOR GENERALNY

.....*Marcin Wawrzynski*.....



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Spis treści

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM	3
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
3. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW	4
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW	12
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA	13
7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	15
8. PODWYKONAWCY	15
9. SPOSÓB USTALENIA CENY OFERTY	16
10. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ	17
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY	17
12. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE	18
13. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	18
14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. JAWNOŚĆ OFERT	18
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	20
16. WADIUM	20
17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT	21
18. BADANIE I OCENA OFERT	22
19. ODRZUCENIE OFERTY	23
20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	23
21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA	24
22. ZMIANA UMOWY Z WYKONAWCĄ	25
23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	25
24. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ	28
25. PROTESTY	29
26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO	29



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

NAZWA: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ADRES: 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a
REGON: 978093091
NIP: 1040000159
Strona internetowa: www.zwik.zgora.pl
E-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
Godziny urzędowania: 6⁴⁵ – 14⁴⁵

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (§ 33 Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.), zwanego dalej Regulaminem dostępnym na stronie internetowej – www.zwik.zgora.pl) o wartości szacunkowej powyżej 130 000 euro.
- 2.2. Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ regulują postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 2.3. **Przedmiotowe postępowanie – zamówienie sektorowe prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o Regulamin (a nie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych).**
- 2.4. Zamówienie sektorowe udzielane jest w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, jak również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
- 2.5. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
- 2.6. Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o.: www.zwik.zgora.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne aktualizacje ogłoszenia o zamówieniu, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi na zapytania Wykonawców albo innymi wprowadzonymi zmianami.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

3. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

- 3.1. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz wszelkich czynności podejmowanych przed i po złożeniu ofert, w tym odpowiedzi na zapytania, wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu Wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.
- 3.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- 3.3. Uprawnione osoby do kontaktu z Wykonawcami
Jolanta Bieńko - Specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
Dorota Kordas - Specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie rękawem kanalizacji ogólnospławnej Ø800 mm wraz z remontem 11 szt. studni betonowych metodą chemii budowlanej w ul. Krętej w Zielonej Górze.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

1. remont rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicą epoksydową, odporną na ścieranie i chemię na czynnym kanale ogólnospławnym o średnicy DN 800 mm betonowym o **łącznej długości ok. 480 m** wraz z czyszczeniem, frezowaniem wystających przykanalików i korzeni oraz pracami towarzyszącymi w ul. Krętej w Zielonej Górze – przebieg sieci przedstawia załącznik nr 5 - Przebieg sieci oraz załącznik nr 6 – Inspekcja TV kanalizacji.



2. remont studzienek kanalizacyjnych metodą chemii budowlanej w ilości **11 szt.** (od S12 do S21) w ulicy Krętej (zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej objętej postępowaniem) – parametry poszczególnych studni określa załącznik nr 7 – Zestawienie studni rewizyjnych.

UWAGA: na studniach nr S15, S16, S17 i S21 nie ma możliwości ustawienia wieży inwersyjnej w związku z czym studnie te nie mogą być komorami startowymi.

Zakres zamówienia obejmuje również następujące prace i związane z tym koszty:

- Urządzenie, zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu, na którym będą wykonywane roboty, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, z zapewnieniem stałego dojazdu do wszystkich posesji.
- Zawiadomienie mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem o prowadzonych robotach i związanych z tym utrudnieniach.
- Organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do celów technologicznych, prób szczelności, rozruchu, celów socjalnych i produkcyjnych.
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń na zajęcie terenu (w tym pasa drogowego oraz działek prywatnych) wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem niezbędnej dokumentacji oraz uregulowaniem wszelkich związanych z tym opłat i kosztów.
- Inspekcję przedwykonawczą kanału kamerą samojezdną z obrotową głowicą w jakości HD, wraz z dostarczeniem raportu kodowania wad zgodnego z normą PN-EN 13508-2.
- Inspekcję powykonawczą (odbiorową) kanału należy wykonać kamerą samojezdną z obrotową głowicą w jakości HD lub skanerem 3D. W przypadku stwierdzenia wad geometrycznych wykładziny (np. widocznych pofałdowań), Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wykonania profilowania laserowego lub skanowania 3D spornego odcinka na koszt Wykonawcy, w celu precyzyjnego zwymiarowania wad.
- Koszty ciągłego przepompowania ścieków wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem tymczasowej instalacji pompowo-obiegowej (obejścia „by-pass”) w celu zapewnienia nieprzerwanego odbioru ścieków podczas prowadzenia prac.
- Uporządkowanie terenu po robotach budowlanych (w tym pasa drogowego oraz działek prywatnych i terenów przyległych) wraz z formalnym odbiorem przez właściwą jednostkę administracyjną (w szczególności przez Urząd Miasta – Departament Zarządzania Drogami) oraz uzyskaniem od prywatnych właścicieli oświadczeń o przywróceniu nieruchomości do należytego stanu.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- Wywiezienie na składowisko gruzu, osadów z czyszczenia, wyfrezowanych elementów i innych materiałów rozbiórkowych wraz z pokryciem kosztów ich transportu, składowania i utylizacji.
- Raporty z badań laboratoryjnych próbek budowlanych rękawa (wyciętych na placu budowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego z nadmiarów technologicznych rękawa utwardzonych w studniach), wykonanych przez akredytowane laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Badania muszą obejmować w szczególności:
 - badanie rzeczywistej grubości ścianki rękawa (samego kompozytu konstrukcyjnego bez folii ochronnych).
 - badanie krótkotrwałego modułu sprężystości oraz krótkotrwałej wytrzymałości na zginanie zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4 (lub PN-EN ISO 178) w celu wyznaczenia rzeczywistej sztywności obwodowej, która nie może być mniejsza niż klasa SN2.
- uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, w tym uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania oraz pokrycie wszelkich innych kosztów niezbędnych do pełnej i zgodnej ze sztuką inżynierską realizacji zadania.

Wymagania ogólne i materiałowe

- **Metoda wykonania:** Remont należy wykonać metodą rękawa nasączonego żywicą i utwardzanego na miejscu (CIPP). Nie dopuszcza się wzdłużnego łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego renowacji, w tym także łączenia spiralnego. Wymóg ten nie dotyczy fabrycznych szwów technologicznych łączących materiał nośny (filc), realizowanych przez producenta rękawa na etapie produkcji.
- **Przeznaczenie i certyfikacja:** Stosowane materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji/remontie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej oraz posiadać aktualną Krajową Ocenę Techniczną lub certyfikat zgodności z aktualną normą PN-EN ISO 11296-4.
- **Rodzaj komponentów:** Do renowacji należy użyć rękawa na nośniku z włókniny igłowanej (filców poliestrowych). Do nasączenia rękawa należy zastosować żywice epoksydowe. Nie dopuszcza się stosowania żywic poliestrowych. Żywica oraz zewnętrzne/wewnętrzne powłoki rękawa nie mogą zawierać styrenu.
- **Odporność chemiczna i termiczna:** Wykładzina po utwardzeniu musi charakteryzować się pełną odpornością chemiczną na ścieki bytowe, deszczowe i ogólnospławne, w tym na wpływ



zalegających osadów dennych. Wymagana jest odporność chemiczna w stałym zakresie pH od 4 do 10 oraz odporność termiczna na ścieki o temperaturze ciągłej do 60°C.

- **Moduł sprężystości żywicy:** Moduł E dla gotowego kompozytu (filc+epoksyd) musi wynosić nie mniej niż 3200 N/mm² zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4 (lub PN-EN ISO 178).

Kontrola procesu nasączenia i parametry geometryczne

- **Kolorystyka i kontrola wizualna:** Konstrukcja rękawa (warstwa wewnętrzna lub powłoka) musi posiadać pigment, który po instalacji zapewni optymalne doświetlenie kanału oraz umożliwi poprawną ocenę stanu przewodu podczas odbiorowej kontroli wizyjnej. Nie zezwala się na stosowanie żywic i powłok całkowicie bezbarwnych (przezroczystych), uniemożliwiających wizualną weryfikację prawidłowości nasączenia rękawa przed wprowadzeniem do kanału.
- **Nasączenie rękawa:** Rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową przy pomocy zautomatyzowanego układu włączającego i mieszania komponentów w warunkach kontrolowanych (z zastosowaniem podciśnienia). Zamawiający dopuszcza nasączenie rękawa w warunkach fabrycznych (u producenta) lub w mobilnym punkcie nasączenia (na placu budowy) – w tym drugim przypadku wyłącznie przy udziale i pod nadzorem Zamawiającego.

Nie dopuszcza się ręcznego mieszania i rozprowadzania żywic.

- **Kontrola procesu nasączenia:** Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający prawidłowość procesu nasączenia rękawa (automatyczny raport z mieszalnika komputerowego w przypadku nasączenia na budowie lub fabryczny certyfikat jakościowy/metrykę nasączenia wystawioną przez producenta w przypadku dostawy rękawa gotowego). Dokument musi potwierdzać m.in. zachowanie odpowiednich proporcji mieszania komponentów żywicy, wagę zużytych materiałów oraz parametry podciśnienia.

Instalacja, pasowanie i kryteria odbioru jakościowego

- **Instalacja w kanale:** Wymiary rękawa muszą być precyzyjnie dobrane do rzeczywistej geometrii i średnicy wewnętrznej kanału (DN800). Rękaw po utwardzeniu musi ściśle przylegać do wewnętrznej powierzchni starego kanału na całej jego długości. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznej folii ochronnej (tzw. prelinera) wyłącznie w celu ułatwienia instalacji i zmniejszenia współczynnika tarcia podczas wprowadzania rękawa do kanału.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- **Jakość powierzchni rurociągu:** Powierzchnia wewnętrzna rękawa po utwardzeniu musi być gładka, jednorodna i wolna od wad strukturalnych. **Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek pofałdowań i zmarszczeń poprzecznych (prostopadłych do osi kanału) oraz pofałdowań zlokalizowanych w korycie (dnie) rurociągu.** W strefie bocznej oraz sklepieniu kanału dopuszcza się występowanie pojedynczych pofałdowań podłużnych o wysokości nieprzekraczającej 5 mm (wysokość fałdy jest mierzona jako odchylenie od nominalnego promienia wewnętrznego rurociągu), pod warunkiem, że nie wpływają one negatywnie na hydraulikę przewodu i nie ograniczają jego światła. Odształcenia i nieregularności wykładziny powyżej tej wartości są dopuszczalne wyłącznie w miejscach udokumentowanej, zmiennej geometrii istniejącego przewodu (łuki, przesunięcia na złączach). Wszelkie fałdy niespełniające tych kryteriów Wykonawca usunie na własny koszt metodą frezowania, przywracając pełną gładkość ścian i szczelność kompozytu. Końce rękawa w studniach należy obciąć równo i prostopadle do osi kanału.
- **Żywice niskoskurczowe:** Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania żywicy epoksydowej o minimalnym skurczu liniowym (zgodnie z kartą techniczną materiału), gwarantującym optymalne dopasowanie do starego przewodu. W przypadku stwierdzenia wadliwego utwardzenia rękawa, niedogrzenia lub rażących błędów geometrycznych wynikających z winy Wykonawcy, usunie on wadliwy rękaw (lub jego fragment) na własny koszt i dokona ponownej, prawidłowej renowacji.
- **Szczelność rurociągu:** Wykładzina po utwardzeniu musi gwarantować 100% szczelność naprawianego odcinka rurociągu.

Wymagane parametry konstrukcyjne i proces grzewczy

- **Sztywność obwodowa:** Sztywność obwodowa rurociągu DN800 po renowacji nie może być mniejsza niż 2,0 kN/m² (klasa sztywności min. SN2), określona zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4.
- **Obliczenia statyczne:** Właściwości mechaniczne materiału oraz minimalna grubość ścianki rękawa muszą wynikać bezpośrednio z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych (przeprowadzonych według wytycznych DWA-A 143-2 lub ATV-DVWK-A 127). Obliczenia muszą uwzględniać zdolność rękawa do samodzielnego przenoszenia obciążeń gruntu oraz obciążeń eksploatacyjnych (ruchu kołowego), przy założeniu właściwego dla danej sekcji stanu technicznego rurociągu. Wykonawca przedłoży te obliczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do prac instalacyjnych.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- **Proces utwardzania:** Utwardzenie rękawa musi być przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego urządzenia grzewczego (kotła wodnego lub wytwornicy pary) o mocy zapewniającej równomierne, stabilne i pełne przeprowadzenie procesu polimeryzacji żywicy na całej długości i grubości instalowanego rękawa (moc urządzenia min. 1000 kW). Proces wygrzewania oraz kontrolowanego chłodzenia musi być rejestrowany automatycznie i przedstawiony Zamawiającemu w formie oryginalnego, niezmodyfikowanego wydruku raportu temperatur i ciśnień.

Wymagania dotyczące czyszczenia, frezowania i badania rękawa

- **Czyszczenie kanału:** Czyszczenie kanalizacji musi odbywać się hydrodynamicznym samochodem specjalistycznym z funkcją recyklingu wody, umożliwiającym jednoczesne, wysokociśnieniowe zmywanie rur oraz odsysanie wyciąganego osadu i zanieczyszczeń.
- **Frezowanie robotem samojezdnym:** Frezowanie wnętrza kanału należy wykonać robotem wyposażonym w szlifierkę pneumatyczną lub elektryczną oraz własną kamerę inspekcyjną z doświetleniem. Robot musi precyzyjnie wyciąć korzenie wrastające z każdego złącza rur, usunąć twarde osady oraz zeszlifować wystające przykanaliki (włączenia boczne) do lica ściany kanału głównego.
- **Forma przekazania danych z inspekcji powykonawczej:** Kompletny zapis z odbiorowej inspekcji należy zapisać na nośniku elektronicznym (pendrive USB typ A) w ogólnodostępnym formacie (np. MP4, PDF) lub – w przypadku dedykowanych plików pomiarowych skanera – wraz z dostarczeniem bezpłatnego oprogramowania (przeglądarki) umożliwiającego Zamawiającemu pełne odtworzenie i analizę zapisu. Dane te należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru.
- **Badania laboratoryjne rękawa:** Wykonawca po zakończeniu renowacji przeprowadzi i dostarczy do Zamawiającego raporty z następujących badań próbek utwardzonego rękawa, wykonanych przez niezależne, akredytowane laboratorium (koszt badań w całości pokrywa Wykonawca):
 - Badanie rzeczywistej grubości ścianki utwardzonego rękawa (sam kompozyt konstrukcyjny).
 - Badanie rzeczywistej sztywności obwodowej (oraz krótkotrwałego modułu sprężystości przy zginaniu) zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4 lub PN-EN ISO 178.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

REMONT STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH METODĄ CHEMII BUDOWLANEJ

Wymagania materiałowe

Wszystkie użyte materiały muszą być fabrycznie przygotowanymi, jednoskładnikowymi mieszankami mineralnymi lub polimerowo-cementowymi (PCC), przeznaczonymi do pracy w środowisku agresywnym (ścieki bytowe, korozja gazowa w warunkach braku dopływu wód gruntowych).

- **Zaprawa do napraw i profilowania (kinety, spoczniki, fugowanie, łączenie kręgów):** Jednoskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji minimum XA2 (zgodnie z normą PN-EN 206).
- **Warstwa szepna:** Mineralna lub polimerowo-cementowa warstwa szepna, zapewniająca wysoką przyczepność między istniejącym podłożem betonowym/ceglanym a nowo nakładanymi zaprawami, trwale odporna na działanie siarczanów.
- **Zaprawa montażowa i konstrukcyjna (ubytki strukturalne, osadzanie stopni):** Jednoskładnikowa, szybkowiążąca, bezskurczowa, siarczanoodporna zaprawa przeznaczona do stosowania w strefach stałego obciążenia wodą i przenoszenia obciążeń mechanicznych.
- **Warstwa końcowa (powłoka ochronna):** Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająco-ochronna, odporna na siarczany, kwasy oraz ścieranie dynamiczne, przeznaczona do aplikacji natryskowej (maszynowej).

Opis technologii i wykonawstwa

1. **Przygotowanie podłoża:** Ściany wewnętrzne studni należy oczyścić metodą hydrodynamiczną pod wysokim ciśnieniem (w zakresie 300–500 bar) w celu całkowitego usunięcia luźnych fragmentów betonu, mleczka cementowego, tłuszczów, osadów i skażeń biologicznych. Przed nałożeniem chemii budowlanej podłoże należy doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego.
2. **Prace rozbiórkowe i oczyszczające:** W ramach przygotowania podłoża Wykonawca jest zobowiązany do skucia niepożądanych starych wlewków betonu, usunięcia zalegających, wyłamanych fragmentów rur oraz innych zanieczyszczeń stałych z dna studni.
3. **Uszczelnienie i reprofilacja przejść rurociągów:** Wszelkie ubytki, nieszczelności oraz braki w strukturze na stykach elementów (kręgów, połączeń cegła-beton) oraz wokół wprowadzeń kanałów (przejść rur przez ścianę studni, w tym miejsc po odcięciu utwardzonego rękawa



renowacyjnego) należy precyzyjnie uzupełnić, uszczelnić i wyprofilować siarczanoodpornymi zaprawami naprawczymi PCC.

4. **Wymiana stopni włazowych:** Wykonawca dokona demontażu starych, skorodowanych stopni żłazowych. W ich miejsce zamontuje nowe stopnie żeliwne, powlekane tworzywem sztucznym (spełniające aktualne wymogi BHP i wytrzymałościowe). Do osadzenia stopni należy użyć szybkowiążącej zaprawy bezskurczowej.
5. **Reprofilacja wnętrza studni:** Wszelkie ubytki w kręgach, ściankach betonowych lub murowanych, a także niedostatecznie wyprofilowane kształty kinet i spoczników należy uzupełnić średnioziarnistą zaprawą polimerowo-cementową (PCC), przywracając studni pierwotne właściwości hydrauliczne i geometryczne.
6. **Aplikacja powłoki właściwej (renowacja końcowa):** Właściwą renowację ścian studni należy wykonać poprzez równomierny natrysk maszynowy zaprawy szybkowiążącej na wewnętrzne ściany studni na grubość minimum 10 mm.

Wymagania jakościowe i kontrola robót

- **Przyczepność powłoki:** Przyczepność nowo nałożonej warstwy mineralnej do oczyszczonego podłoża studni nie może być mniejsza niż 1,0 MPa.
- **Badanie kontrolne:** Po pełnym utwardzeniu wyprawy cementowej, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – przeprowadzi badanie przyczepności metodą odrywową (pull-off). Badaniem tym objęte zostaną 2 wskazane i wybrane przez Zamawiającego, wyremontowane studnie.

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach przedmiotu zamówienia.

- 4.3. Zamówienie nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego.
- 4.4. **Uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.**
- 4.5. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca robót oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.



4.6. Termin realizacji zamówienia - do dnia 22.12.2026 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. Zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, minimum dwa zadania po co najmniej 200m każde, polegające na renowacji/remoncie kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi o średnicy min. DN800.

Powyższe należy wykazać na **zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.**

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia.**

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni udokumentować, że:
 - a) **posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100);**
Powyższe należy wykazać poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 800 000,00 zł (słownie:



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

osiemset tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

- b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Powyższe należy wykazać poprzez złożenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §18 „Regulaminu udzielania zamówień”.

- 5.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) **Wypełniony i podpisany „Formularz Oferty”,** z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ.
- 2) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie** zgodnie z § 16 „Regulaminu udzielania zamówień”, z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców).

- 3) **Dowód wniesienia wadium.**
- 4) **Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,** sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.



(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku baz danych prowadzonych w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

- 5) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** - z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - **zał. nr 3 do SIWZ**.
 - 6) Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane z należytą starannością – **referencje, poświadczenia**.
 - 7) **Informacja banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
 - 8) **Polisa ubezpieczeniowa** lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
 - 9) **Aktualne upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy** (upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy, co wynika z dokumentu rejestrowego). Osoba upoważniona nie może sama podpisać swojego upoważnienia.
 - 10) **Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (w oryginale)** - jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
- 6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. 2) i 3) niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, przez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. 2), 4) niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. 4) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne).

7.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – winno być dołączone do oferty, w oryginale lub należyście potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

7.3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8. PODWYKONAWCY

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.



- 8.3. Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
- 8.4. Wymogi w zakresie umów o podwykonawstwo:
- a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia przez Podwykonawcę;
 - b) czas na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń, bądź sprzeciwów do projektu umowy, kopii umowy lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie przekroczy 30 dni od otrzymania dokumentu. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego dokumentu odpowiednio projektu, kopii lub zmiany umowy o podwykonawstwo.
 - c) niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń bądź sprzeciwów do przedłożonego projektu umowy, kopii umowy lub do zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w pkt 8.4.b) uważa się za akceptację odpowiednio projektu, kopii czy też zmiany umowy przez Zamawiającego.
 - d) Podwykonawca zobowiąże się w umowie o podwykonawstwo do akceptowania, bez zastrzeżeń warunków obowiązujących w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

9. **SPOSÓB USTALENIA CENY OFERTY**

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres podany w punkcie 4. *Opis przedmiotu zamówienia* niniejszej SIWZ.

Wyceny zamówienia należy dokonać uwzględniając ww. zakres, wszystkie warunki podane w SIWZ, a także wizję w terenie. Wyliczona cena ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją całego przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa powinna obejmować koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z SIWZ (w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego), jak również koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia.

Jeśli przy sporządzaniu wyceny Wykonawca stwierdzi brak w niniejszej SIWZ lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie jakiegokolwiek elementu uniemożliwiającego realizację zamówienia w całości, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego.



Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, obowiązany jest wyliczyć cenę netto zamówienia, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi regułami.

Ceną oferty jest kwota **netto**, wymieniona w Formularzu Oferty.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania zamówienia w innych walutach.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy. **Cena określona przez Wykonawcę jest ostateczna, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom i zmianom.**

10. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

Cena oferty - 100 %

Oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w sposób zgodny z matematycznymi regułami, przy zastosowaniu następującej formuły:

$$P_b = C_n / C_b \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:



- P_b - liczba punktów oferty badanej
 C_n - łączna cena netto najniższej oferty
 C_b - łączna cena netto badanej oferty

Spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad. Wykonawcy, który złoży tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

W przypadku jednakowej ilości punktów w ocenie ofert, zastosowanie mają przepisy § 78 ust. 5 i 6 Regulaminu.

12. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

- 12.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. JAWNOŚĆ OFERT.

14.1. Sposób przygotowania oferty (Postanowienia dotyczące składanych dokumentów)

- 1) **Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.** Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza Wykonawcę z postępowania.
- 2) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. **Wyjątkiem są upoważnienie oraz pełnomocnictwo, o których mowa w pkt 6.1. 9) i 10) niniejszej SIWZ, które należy złożyć w oryginale, bądź kopii poświadczonej notarialnie.**
- 3) Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 4) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. Zamawiający sugeruje ponumerowanie stron oferty.
- 5) **Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.**



- 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
- 8) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 9) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- 10) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
- 11) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

14.2. Jawność ofert (Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych)

- 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
- 2) Dokumenty niejawne i zastrzeżone, składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
- 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.
- 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu § 25 ust. 3 Regulaminu.
- 5) Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem



informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 15.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
- 15.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 15.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

16. WADIUM

- 16.1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości **14 000,00 zł, słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100**, z dopiskiem „Przetarg nieograniczony - FZ.261.35.2026 – Remont rękawem kanalizacji ogólnospławnej Ø800 mm wraz z remontem 11 szt. studni betonowych metodą chemii budowlanej w ul. Krętej w Zielonej Górze - wadium”.
- 16.2. Zgodnie z § 37 ust.5 Regulaminu wadium może być wnoszone w niżej podanych formach:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 16.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto:
ERSTE BANK POLSKA S.A. nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733
- 16.4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie oraz kserokopię spiętą z ofertą.
- 16.5. Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.
- 16.6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:



- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
 - b) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 - c) kwotę gwarancji,
 - d) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),
 - e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 38 ust. 6 Regulaminu.
- 16.7. Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.**
- 16.8. Gwarancja lub poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty. W przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, Zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium, a wówczas Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania.
- 16.9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z podanych wyżej form skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- 16.10. Zwrot wadium następuje w sytuacjach i na zasadach określonych w §38 ust.1-5 Regulaminu.

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- 17.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
- 1) opisana – z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach,
 - 2) oznaczona numerem i tematem postępowania „Przetarg nieograniczony – FZ.261.35.2026 – Remont rękawem kanalizacji ogólnospławnej Ø800 mm wraz z remontem 11 szt. studni betonowych metodą chemii budowlanej w ul. Krętej w Zielonej Górze” - nie otwierać przed dniem 28.09.2026 r. przed godz. 11¹⁵.

Oferty przygotowane w powyższy sposób prosimy dostarczać na adres:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a

do dnia 28.09.2026 r. do godz. 11⁰⁰.



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- 17.2. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
- 17.3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
- 17.4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 17.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
- 17.6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu ich składania.
- 17.7. **Miejsce i termin otwarcia ofert.**
Siedziba firmy – 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 a, salka konferencyjna – I piętro, pokój 105 w dniu 28.09.2026 r. o godz. 11¹⁵.
- 17.8. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.
Otwarcie ofert jest jawne dla Wykonawców w części pierwszej, tj. mogą oni być obecni przy otwieraniu ofert zgodnie z § 25 ust.2 Regulaminu.
Podczas otwarcia ofert komisja przetargowa poinformuje o przedmiocie postępowania oraz:
- a) stwierdzi liczbę ofert złożonych w ustalonym terminie,
 - b) stwierdzi liczbę ofert złożonych po ustalonym terminie,
 - c) dokona otwarcia ofert złożonych w terminie i odczyta:
 - nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
 - informacje o cenach zawartych w ofertach.
- W/w informacje zostaną podane na stronie prowadzonego postępowania
- 17.9. Druga część posiedzenia komisji (ocena ofert) jest tajna.
- 18. BADANIE I OCENA OFERT**
- 18.1. Komisja sprawdza poprawność formalną ofert i ocenia je merytorycznie.
- 18.2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w §75 Regulaminu Spółki niezwłocznie zawiadamiając wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 18.3. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §75 Regulaminu zostanie odrzucona.



- 18.4. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 18.5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
- 18.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
- 18.7. Po zakończeniu prac komisji Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze oferty wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę.

19. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona (§ 76 Regulaminu), jeżeli komisja stwierdzi, że:

- jest niezgodna z Regulaminem,
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w § 75 ust. 2) pkt. 3 Regulaminu,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający stosownie do § 80 ust. 1 Regulaminu unieważnia postępowanie (lub jego część), gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- w przypadku, o którym mowa w § 78 ust. 5 Regulaminu zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;
- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem §85 ust. 2 Regulaminu.

Zamawiający zastrzega również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- 21.1. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do zawarcia umowy, której treść będzie zgodna z załączonym do niniejszej specyfikacji projektem umowy.
- 21.2. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 21.3. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 21.4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- 21.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli oferta kilku partnerów (oferta wspólna) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której określony zostanie sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności.
- 21.6. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - zostanie zawarta **w formie pisemnej**,
 - mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy *Regulaminu Spółki* nie stanowią inaczej,
 - zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ.

22. ZMIANA UMOWY Z WYKONAWCĄ

- 22.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że w treści umowy Strony postanowiły inaczej.
- 22.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zachodzi okoliczność, o której mowa w pkt 22.3. poniżej.
- 22.3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu.
- 22.4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
- 22.5. W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na czas wynikający z przedłużenia.

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 23.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej netto podanej w ofercie.
- 23.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie zapłaty wszelkich roszczeń finansowych Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub też nienależytego wykonania umowy, w szczególności odszkodowawcze o zapłatę kar umownych, odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych



bezpośrednio podwykonawcom (jeśli występują) Wykonawcy. W sytuacji powstania roszczenia finansowego, Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczeń finansowych.

- 23.3. Całkowite koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
- 23.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania przedmiotu umowy, a także w okresie rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają bądź mogą mieć wpływ na moc wiążącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.5. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na pierwsze żądanie Zamawiającego),
 - gwarancjach ubezpieczeniowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na pierwsze żądanie Zamawiającego),
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 23.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **ERSTE BANK POLSKA S.A. nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733**, a w treści przelewu należy wpisać „Remont rękawem kanalizacji ogólnospławnej Ø800 mm wraz z remontem 11 szt. studni betonowych metodą chemii budowlanej w ul. Krętej w Zielonej Górze”.
- 23.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy.



- 23.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądź, Zamawiający zwraca je poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia.
- 23.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w podanych terminach oraz wysokościach:
- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,
 - 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
- 23.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać następujące elementy:
- 1) nazwa Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
Wniesione zabezpieczenie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 3) kwotę gwarancji,
 - 4) termin ważności gwarancji,
 - termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady i usterki lub gwarancji jakości oraz 15 dni po upływie tego okresu,
 - 5) zgoda gwaranta, iż żadna zmiana lub poprawka, lub inna modyfikacja warunków umowy lub robót do wykonania w ramach tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umowy, które mogłyby zostać zawarte pomiędzy beneficjentem (Zamawiającym) a Wykonawcą w żaden sposób nie zwolni gwaranta z obowiązku wypełnienia zobowiązań gwarancji, oraz brak obowiązku powiadamiania gwaranta o zmianach, poprawkach i modyfikacjach umowy,
 - 6) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania



wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy,

- 23.12. Zamawiający wymaga, aby w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci innej niż pieniądź, Wykonawca przedłożył projekt zabezpieczenia co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem zawarcia umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje projektu zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie (zgodnie z pkt. 23.5.).
- 23.13. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:
- a) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni od daty odbioru końcowego,
 - b) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
- 23.14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

24. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

24.1. Wyjaśnienie treści SIWZ:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
- 3) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- 4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

24.2. Modyfikacja treści SIWZ:

- 1) Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.



- 2) Wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym terminów, zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

25. PROTESTY

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w "Regulaminie udzielania zamówień" przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., jak też w SIWZ, przysługuje protest przewidziany wyżej wymienionym Regulaminem.

26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu – **powyższe nastąpi na Formularzu Oferty.**

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 1	Formularz Oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 4	Projekt umowy
Załącznik nr 5	Przebieg sieci
Załącznik nr 6	Inspekcja TV kanalizacji
Załącznik nr 7	Zestawienie studni rewizyjnych



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

Polska

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, KRS: 0000211506, NIP: 1040000159, REGON: 978093091.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpx.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zapisów Regulaminu udzielania zamówień w Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.) w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy wskazane przez art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania oraz konsekwencje niepodania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP.
7. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu.
8. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. W związku z postępowaniem nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.