ROK ZAŁOŻENIA: 1875
"Zielonogórskie Wodociągi I Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
http://www.zwik.zgora.pl

Zielona Góra, 28.10.2026 r.

FZ.261.42.1.2026

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr FZ.261.42.2026 pn.: „Modernizacja kotłowni budynku BOT w oczyszczalni ścieków w Łężycy polegająca na dostawie oraz montażu nowego źródła ciepła dla instalacji CO i CWU budynku"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Zielonej Górze, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące postępowania nr FZ.261.42.2026 przytacza treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem F-gazowym (UE 2024/573), od 1.01.2027 roku w Unii Europejskiej wejdzie w życie zakaz wprowadzania na rynek nowych urządzeń (m.in. pomp ciepła typu split powietrze-woda zawierających fluorowe gazy cieplarniane o współczynniku GWP wynoszącym 150 lub więcej, co w praktyce obejmuje czynnik R32 najczęściej stosowany w tej chwili w pompach ciepła powietrze-woda. Producenci pompa ciepła na tą chwilę ograniczyli produkcję takich urządzeń, bądź całkowicie zakończyli ich produkcję. Czy w takim wypadku jest możliwość zastosowania urządzeń na czynniku R290 (propan).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie czynnika R290.

PROKURENT
/DYREKTOR GENERALNY/
Marcin Wawrzyński